



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR PLZEŇ-VENKOV
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT



Pomáhat a chránit

Č.j. KRPP-23522-2/ČJ-2023-031106-47

Plzeň 17.2.2023
Počet listů: 1
Přílohy: pdf sit. SIGN

DM PROJEKCE A STAVITELSTVÍ s.r.o.
Nádražní 290
330 03 CHRÁST
danmilich@seznam.cz

Rekonstrukce MK parc.č. 4528 v k.ú. Přehýšov – Dopravní řešení - stanovisko k PD pro stavební povolení a návrhu místní a přechodné úpravy provozu na PK

k č.j. bez ze dne 31.1.2023

DI Plzeň-venkov **souhlasí** s vydáním stavebního povolení stavby a návrhem místní úpravy provozu na PK se stavbou související s tím, že:

- v případě, že stavební provedení zpomalovacích prvků (max. sklon ramp) odpovídá nejvyšší dovolené rychlosti v zóně s dopravním omezením, **nebudou** navrhované SDZ *IP 2* osazeny
- umístění SDZ musí odpovídat zásadám TP 65
- s ohledem na dopravní význam řešené PK, je možno SDZ *IZ 8a,b* osadit ve zmenšeném provedení

Předmětem předkládané PD je úprava stávající PK p.pč. 4528 v obci Přehýšov, včetně vytvoření odpovídajících parkovacích stání pro potřeby fotbalového hřiště a obratiště autobusu na ploše hřiště. S ohledem na šířkové uspořádání PK před KÚ, bude obsluha hřiště autobusem prováděna výhradně ze západního směru od silnice III/203 8.

Konkrétní dopravní opatření resp. návrh přechodné úpravy provozu k realizaci stavby bude před jejím zahájením projednán a stanoven příslušným silničním správním úřadem.

Stanovisko bylo zpracováno podle elektronické verze PD, kde byly označeny:

- č. výkresu 02 – Dopravní řešení - Situace M 1:500
- č. výkresu 06 – Dopravní řešení - dopravní značení M 1:500

a zaslány žadateli.

Stanovisko **slouží** jako podklad pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb. a 361/2000 Sb., v platných zněních.

npor. Mgr. Pavel BURDĚJ
vedoucí DI

Doručovací adresa: Anglické nábřeží 7, 306 09 Plzeň
Zpracoval : por. Ing. Jaroslav Froněk
Tel: +420 974 326 102
Mob.: +420 724 536 140
Email: jaroslav.fronek2@pcr.cz